**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**
**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»**
**(АО «ВНИИЖТ»)**

ИЛ «Противокоррозионные материалы, технические моющие средства и технологии»
НЦ «РСТМ»

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## № 1940

| | |
|---|---|
| **Продукция** | – *Диэлектрический универсальный очиститель «RainProf OR» на нейтральной основе* |
| **Организация заказчик** | – *ООО «ИнжинирингПРО»*<br>*Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, оф.403, г. Москва, 109428*<br>*Тел./факс: (495) 969-36-27,*<br>*e-mail: rainprof@gmail.com* |
| **Организация производитель** | – *ООО «ИнжинирингПРО»*<br>*Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, оф.403, г. Москва, 109428*<br>*Тел./факс: (495) 969-36-27,*<br>*e-mail: rainprof@gmail.com* |
| **Нормативная документация** | – *ТУ 20.41.32-001-33000742-2018* |
| **Свидетельство о государственной регистрации** | – *№ KG.11.01.09.015.E.000346.01.19 от 31.01.2019 г. выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской республики Исаковым Т.Б.* |
| **Протокол испытаний** | – *№ 09/04/НЦ «РСТМ»-2019 от 05.06.2019 г., выданный аккредитованной Росаккредитацией ИЛ «Противокоррозионные материалы, технические моющие средства и технологии» АО «ВНИИЖТ»,* ***аттестат аккредитации № RA.RU.21КК16 от 03.09.2015г.*** |
| **Срок действия протокола испытаний и Заключения** | – *5 лет* |
| **Приложение 1 на 7 страницах** | – *Отчёт по лабораторным испытаниям по договору № 3.РСТМ.10.05699/19 от 08.04.2019 г.* |

**№ ЗЖТ** 001847

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ»), 3-я Мытищинская ул., 10, г. Москва, 129626
тел.: +7 (495) 687-6555, +7 (495) 687-6456, факс: +7 (499) 262-0070, e-mail: press@vniizht.ru, www.vniizht.ru

АО «ВНИИЖТ»

***Выписка из протокола испытаний и Приложения 1***

**Основные характеристики диэлектрического универсального очистителя «RainProf OR»**

- *Внешний вид – прозрачная однородная жидкость;*
- *Плотность – 0,830 г/см³ по ГОСТ 18995.1;*
- *Водородный показатель (pH) 1%-го раствора по ГОСТ 22567.5 - 6,2±0,1;*
- *Устойчивость пены по ГОСТ 22567.1 – отсутствует;*
- *Пенообразующая способность по ГОСТ 22567.1– отсутствует;*
- *Моющая способность концентрата при Т = (20±2)°С по ГОСТ 22567.15:*
  - *от масло-грязевых загрязнений – 90,6%;*
  - *от сажевых загрязнений –89,0%;*
  - *от смазочных загрязнений – 92,3%;*
  - *от индустриального масла –98,2%;*
  - *от окисных загрязнений – очищает.*
- *Влияние на металлическую поверхность по ГОСТ 9.908 – не оказывает агрессивного воздействия в концентрированном виде;*
- *Влияние на лакокрасочное покрытие по ГОСТ 9.403 - не оказывает агрессивного воздействия на покрытия из однокомпонентных и двухкомпонентных материалов;*
- *Влияние на поверхность из пластика – не оказывает агрессивного воздействия на оплетку проводов и их изоляцию.*

**Назначение продукции**

- *Применяется для предварительной обработки оборудования в комплексе с очистителями финишной обработки RainProf TEC, RainProf SEC.*
  *Применяется для очистки в концентрированном виде.*

**Область применения**

- *Очистка электрооборудования, в том числе электрощитового, трансформаторного, генераторного и сетевого от оксидных и сульфидных пленок, масложировых, смазочных, сажевых и пылегрязевых эксплуатационных загрязнений.*

*Заместитель Генерального директора АО «ВНИИЖТ»* *Р.В. Мурзин*

*Директор НЦ «РСТМ» АО «ВНИИЖТ»* *А.В. Сухов*

*Заведующий испытательной лабораторией «ПКМ и ТМС» АО «ВНИИЖТ»* *Т.А. Романова*

*«5» июня 2019 г.*